



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество научно-производственный центр «Белсистемтехнологии»

Место нахождения: Республика Беларусь, Витебская область, 210101, город Витебск, проспект Фрунзе, дом 77Д

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300272935

Номер телефона: +375 212 48-19-00, адрес электронной почты: best-centre@mail.ru

в лице директора Корнилова Константина Федоровича

заявляет, что Устройства контроля пламени исполнений: БСТ-ИД-02.1-П, БСТ-ИД-02.1-Д.

Изготовлены Закрытым акционерным обществом научно-производственного центра «Белсистемтехнологии»,

место нахождения: Республика Беларусь, Витебская область, 210101, город Витебск, проспект Фрунзе, дом 77Д,

по ТУ ВУ 300272935.038-2015 «Устройства контроля пламени БСТ-ИД».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8541 59 000 0.

Серийный выпуск.

соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза:

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011),

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 19332 ЭМС от 21.09.2022, 19847 ЭМС от 08.12.2022, проведенных в испытательном центре БелГИСС, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085, протоколов испытаний №№ 23-03/62 от 02.03.2023, 23-03/63 от 06.03.2023, проведенных в испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества научно-производственного центра «Белсистемтехнологии».


Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Примененные стандарты указаны в приложении 1 на 1 (одном) листе.

Изделия в заводской упаковке должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С. Срок хранения в упаковке изготовителя – 5 лет. Средний срок службы изделия – не менее 8 лет. Гарантийный срок на изделие - 2 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.03.2026 включительно.


(подпись) М.П.

Корнилов Константин Федорович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 002.03 02934

Дата регистрации декларации о соответствии 10.03.2023

Приложение № 1
к декларации о соответствии
на устройства контроля пламени
исполнений: БСТ-ИД-02.1-П,
БСТ-ИД-02.1-Д

Лист 1 Листов 1

Наименование и обозначение примененных стандартов (документов)
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; ГОСТ EN 298-2015 «Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо»; ГОСТ 30804.6.2-2013 (61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок»;


(подпись) М.П.

Корнилов Константин Федорович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 002.03 02934
Дата регистрации декларации о соответствии 10.03.2023