



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество научно-производственный центр «Белсистемтехнологии» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300272935;

место нахождения: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, дом 77Д;

телефон + 375 212 240 240; адрес электронной почты (e-mail): best-centre@mail.ru

в лице директора Корнилова Константина Федоровича

заявляет, что приборы согласующие БСТ-ПС,

изготовленные Закрытым акционерным обществом научно-производственный центром «Белсистемтехнологии»;

место нахождения: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, дом 77Д;

по ТУ ВУ 300272935.048-2020 «Приборы согласующие БСТ-ПС. Технические условия»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9032 89 000 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний №12063 ЭБ от 14.04.2020; №12594 ЭМС от 29.06.2020 Испытательного центра БелГИСС Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085.


Схема декларирования соответствия Зд.

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (раздел 3); ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний» (раздел 8); ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний» (раздел 7).

Изделия в заводской упаковке хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С. Срок хранения в упаковке изготовителя – 5 лет. По истечении этого срока изделие должно быть подвергнуто переконсервации по ГОСТ 9.014. Гарантийный срок на изделие составляет – два года со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приёмки изделия заказчиком.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.07.2025 включительно.


(подпись)



Корнилов Константин Федорович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 005 05799

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.07.2020