



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 020.02 01396



Серия ВУ № 0050557

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; аттестат аккредитации № ВУ/112 020.02 от 03.08.1993; номер телефона: +375 17 243 16 41; адрес электронной почты: bellis@bellis.by

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество научно-производственный центр «Белсистемтехнологии», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300272935; место нахождения: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, 77Д номер телефона: +375 212 48-19-00, адрес электронной почты: best-centre@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество научно-производственный центр «Белсистемтехнологии», место нахождения: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, 77Д

ПРОДУКЦИЯ

щиты силовые типа БСТ-ЩС
(структура условного обозначения щитов согласно приложению № 1 на бланке серии ВУ № 0027303)
Технические условия ТУ ВУ 300272935.051-2018 «Щиты силовые БСТ-ЩС»
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001) №№ 101-24-0563 от 10.04.2024, 102-24-0309 от 09.04.2024;
отчета о проверке производства органа по сертификации бытовой и промышленной продукции и услуг Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/112 020.02) № 06-172/2021 от 16.06.2021, эксперт- аудитор: Сиводед Андрей Васильевич.
схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ИЕС 61439-2-2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2024 ПО 18.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Волчок
Владимир Федорович
(Ф.И.О.)

Сиводед
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 020.02 01396

Структура условного обозначения щитов силовых типа БСТ-ЩС

БСТ-ЩС-Х₁-Х₂-Х₃-ХхХ₄-Х₅-Х₆:

Х₁ - напряжение питания щита, В;

Х₂ - номинальный ток щита, А;

Х₃ - тип щита:

- Р – распределительный;
- УМ – управления механизмами;

ХхХ₄ - количество подключаемых цепей:

- для распределительных - количество входных цепей х количество выходных цепей;
 - для управления механизмами - количество подключаемых электродвигателей х мощность электродвигателей, кВт;

Х₅ - способ управления (только для щитов управления механизмами):

- ЧР – частотное регулирование;
- ПП – плавный пуск;
- ПВ – прямое включение;

Х₆ - тип монтажа:

- С – настенный;
- П - напольный.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Волчок

Владимир Федорович
(Ф.И.О.)

Сиводед

Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)